

Мероприятие по контролю № 742105040822 от 17.05.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской области

Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ: 17.05.2021 **Дата окончания КНМ:** 11.06.2021

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 74 от 11.05.2021

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

соблюдение на объекте защиты требований пожарной безопасности

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	1.1.7 Иные основания в соответствии с федеральным законом. ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 21 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"
2.	1.1.1 Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. Дата основания регистрации: 28.11.1997
3.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Дата основания регистрации: 17.09.2018

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 742105040822 от 17.05.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской области

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ч. 3 ст. 9 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	1) Рассмотрение документов МДОУ Детский сад № 23 – 10 рабочих дней; 2) Обследование объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) МДОУ Детский сад № 23 – 10 рабочих дней.	17.05.2021	08.06.2021

Обязательные требования, подлежащие проверке

Наименование требования:

Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
обязательное исполнение	123 ФХ	123	22.07.2008			6

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

Мероприятие по контролю № 742105040822 от 17.05.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской области

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Омелюхин Дмитрий Николаевич	Инспектор	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Челябинская область, Прокуратура Челябинской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева

ОГРН: 1027401480370

ИНН: 7426006477

Категория риска: Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 742105040822 от 17.05.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской области

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Хамидулина Диляра Рашитовна	Заведующая	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлена

Нарушение №1

Результат: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелева ул. Советская, 2А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На путях эвакуации в помещениях детского сада отсутствует эвакуационное освещение.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 742105040822 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52 СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1., 7.6.2, 7.6.3; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37; СНиП 21-01-97* п.1.1, п.6.22; СНиП 23-05 п.7.73, 7.74)	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 74/1/1	08.06.2021	01.06.2022	На путях эвакуации в помещениях детского сада оборудовать эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электроснабжения рабочего освещения.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 742105040822 от 17.05.2021



Статус проверки: Завершено
Проверяемое Муниципальное дошкольное образовательное
лицо: учреждение "Детский сад №23" д. Метелева
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Челябинской
области

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578844

Владелец Хамидулина Диляра Рашитовна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025